


TESTE DE VAZÃO
JOSÉ WILAMAR CASTRO DE SOUSA

Prof. (m): 80					Diâmetro: 6"		Poço: 01	
TRAVESSA JOSÉ CAPISTRANO FILHO					Munic./UF: Quixadá/CE		Curicaca	
Executor: Luciano					Crivo Bomba (m): 64		Aquífero: Cristalino	
Boca do Poço: 0,15					Q: 3 m³/h		FP:	
NE: 10,00					Data do Início: 17/10/2019		Mét. Med. Vazão: Bomba Submersa	
ND: 55,00					Data do Término: 18/10/2019		Tempo Bomb.: (min.): 1440	
					Rebaix. Total: 45 metros			
REBAIXAMENTO					REBAIXAMENTO			
HORA	t(min)	ND(m)	Sw(m)	Q(m³/h)	HORA	t(min)	ND(m)	Sw(m)
08:01	1	10,28	0,28	5,00	22:00	840	55,00	45,00
08:02	2	10,63	0,63	5,00	00:00	960	55,00	45,00
08:03	3	11,12	1,12	5,00	02:00	1080	55,00	45,00
08:04	4	11,56	1,56	5,00	04:00	1200	55,00	45,00
08:05	5	12,05	2,05	5,00	06:00	1320	55,00	45,00
08:06	6	12,78	2,78	5,00	08:00	1440	55,00	45,00
08:07	7	13,26	3,26	5,00				
08:08	8	14,00	4,00	4,80				
08:09	9	14,44	4,44	4,80				
08:10	10	15,00	5,00	4,80	RECUPERAÇÃO			
08:12	12	15,34	5,34	4,80	t'(min)	ND(m)	Sw(m)	tb/t'+1
08:15	15	16,78	6,78	4,80	1	54,54	44,54	(10,460)
08:20	20	17,66	7,66	4,60	2	53,88	43,88	(11,120)
08:30	30	19,25	9,25	4,50	3	52,95	42,95	(12,050)
08:40	40	21,12	11,12	4,50	4	52,13	42,13	(12,870)
08:50	50	23,44	13,44	4,40	5	51,66	41,66	(13,340)
09:00	60	24,78	14,78	4,30	6	50,94	40,94	(14,060)
09:10	70	26,03	16,03	4,20	7	49,99	39,99	(15,010)
09:20	80	28,33	18,33	4,10	8	49,02	39,02	(15,980)
09:30	90	30,06	20,06	4,05	9	48,44	38,44	(16,560)
09:40	100	32,44	22,44	4,00	10	47,68	37,68	(17,320)
10:00	120	35,56	25,56	3,90	12	46,77	36,77	(18,230)
10:30	150	38,89	28,89	3,73	15	45,89	35,89	(19,110)
11:00	180	41,32	31,32	3,65	20	43,75	33,75	(21,250)
12:00	240	45,57	35,57	3,50	30	41,89	31,89	(23,110)
13:00	300	49,32	39,32	3,30	40	38,83	28,83	(26,170)
14:00	360	53,56	43,56	3,10	50	35,14	25,14	(29,860)
15:00	420	55,00	45,00	3,00	60	33,25	23,25	(31,750)
16:00	480	55,00	45,00	3,00	70	31,23	21,23	(33,770)
17:00	540	55,00	45,00	3,00	80	30,87	20,87	(34,130)
18:00	600	55,00	45,00	3,00	90	28,44	18,44	(36,560)
19:00	660	55,00	45,00	3,00	100	25,78	15,78	(39,220)
20:00	720	55,00	45,00	3,00	120	23,12	13,12	(41,880)
					150	16,73	6,73	(48,270)
					180	10,00	0,00	(55,000)
Coordenadas: 9448787 N/ 0495770 E					(DATUM SIRGAS 2000)			


Técnico Responsável