

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2103013-A/18/GECCOQ

INTERESSADO - José Wilamar Castro de Sousa
LOCAL DE COLETA - Sítio Nossa Senhora de Fátima, s/n
CIDADE - QUIXADÁ
MANANCIAL - Poço
TIPO DE AMOSTRA - Água Bruta
PONTO DE AMOSTRAGEM - Poço Profundo
DATA/HORA DA COLETA - 10/09/2018 16:40
ENTRADA NO LABORATÓRIO - 11/09/2018 09:40
RESPONSÁVEL PELA COLETA - UN-BBA

PARÂMETROS	RESULTADOS	Resolução do CONAMA nº356/06 V.M.P.	UNIDADES	METODOLOGIA DAS ANÁLISES
Sódio	295,00	200	mg Na/L	3500-Na B, SMEWW 22nd Ed., 2012
Potássio	7,00	NE	mg K/L	3500-K B, SMEWW 22nd Ed., 2012
Nitrato	5,40	10	mg N-NO ₃ /L	4500-NO3- E, SMEWW 22nd Ed., 2012
Nitrato	0,005	1	mg N-NO ₂ /L	4500-NO2- B, SMEWW 22nd Ed., 2012

Legenda: NMP - Número Mais Provável ND - Não detectado pelo método NE - Não especificado
VMP - Valor Máximo Permitido LD - Limite de detecção
Metodologia de Análises baseadas no Standard Methods

Os resultados desta análise limitam-se à amostra analisada, não podendo este laudo ser reproduzido completa ou parcialmente sem a prévia autorização da CAGECE, nem utilizado para fins comerciais.

FORTALEZA, 28 de Setembro de 2018

F/ MARLYDE LIMA CAMPOS DE OLIVEIRA
Supervisor de Controle de Qualidade de Água
CRQ 10200102

Visto: MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA
Gerente GECCOQ