



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 250410

Processo: 2846756 CNPJ: 31.023.023/0002-26

Razão Social: CONSORCIO FTS (LINHA LESTE)

Classificação: M-5 ESPECIAL

Logradouro: R PADRE MORORO, 441 CENTRO FORTALEZA/CE - AIS 04

(AIS 04)


Área Total Construída: 5.872,46 m²

true

Área Terreno: 55.470 m² Altura: 9 m

Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s) Área Parcial

1 1 1 5.872,46 m²




A Edificação foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Brigada de Incêndio
- Extintores
- Saídas de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Central de GLP

VALIDADE: 10/07/2023

Observação

I - Conforme preconizado no item 4.5.11.1 da NT 01/2008 e segundo ART no CE20190562750, do Engenheiro Civil João Paulo Bezerra Aguiar, RNP 0614149657, a edificação está isenta do SPDA por apresentar em memorial os cálculos de sua dispensa, com base na NBR 5419/2015, sendo prevista a instalação de DPS – Dispositivo de Proteção Contra Surtos.



I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.

II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietário da edificação.

III. A alteração da estrutura física aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria automaticamente invalidará este certificado.

AIS - Fortaleza, sexta-feira, 10 de julho de 2020.

Vistoriante: Francisco de Assis Pereira de Sousa - TEN BM

Coordenador: Wagner Alves Maia - TEN CEL BM



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI
Rua Liberato Barroso, 1400 - Jacarecanga - Fortaleza-CE, CEP: 60.030-161
Fone: (85) 3101-2394 - <https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <http://scat.sspds.ce.gov.br/scatOnline>



CERTIFICADO Nº: 250410

VALIDADE: 10/07/2023

CNPJ: 31.023.023/0002-26

PROCESSO Nº: 2846756

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO FTS (LINHA LESTE)

ENDEREÇO: R PADRE MORORO, 441 CENTRO FORTALEZA/CE - AIS 04



COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI
Rua Liberato Barroso, 1400 - Jacarecanga - Fortaleza-CE, CEP: 60.030-161
Fone: (85) 3101-2394 - <https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <http://scat.sspds.ce.gov.br/scatOnline>