

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Nome: COMERCIAL DE PROD IRRIGADOS E CERAMICOS

Fone: 996694380

Endereço: AV DO VAQUEIRO S/N ANCURI

Município: FORTALEZA

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Nome: COMERCIAL DE PROD IRRIGADOS E CERAMICOS  
Localização: AV DO VAQUEIRO S/N  
Ramo de Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS  
Capacidade Instalada (kVA): 450  
Demanda Prevista (kW): 410  
Extensão de rede MT (km): 0  
Extensão de rede BT (km): 0  
Regime de Operação: Tipico  
Início de Operação: 15/02/2021  
Documento apresentado: Ofício/Carta

**SISTEMA ELÉTRICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO**

Subestação: MESSEJANA  
Circuito: 01M9  
Ponto de Conexão: LIGAÇÃO NOVA  
Código Estrutura Anterior: 60S1284 Posterior: 60S0924




**RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA:**

Necessidade de Obras de Suporte: **SIM** (ver página 2/2)

**OBSERVAÇÕES**

1. Este AVT não contempla o ramal de ligação da futura unidade consumidora.

**VALIDADE:** Este AVT é valido até 31/03/2021

Elaborado:	Visto:	Aprovo:
 MARCELA CARVALHO PEIXOTO Engenheiro	 BRUNO BARBOSA SANTANELLI Engenheiro	 PAULO PETRONIO G L DE F VERAS Chefe Departamento

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Nome: COMERCIAL DE PROD IRRIGADOS E CERAMICOS

Fone: 996694380

Endereço: AV DO VAQUEIRO S/N ANCURI

Município: FORTALEZA




**OBRAS DE SUPORTE NECESSÁRIAS**

**1. Obras para Melhoria da Qualidade do Fornecimento**

**2. Obras diretamente vinculadas ao Atendimento da Carga da Unidade Consumidora**

**CONSTRUÇÃO CIRCUITO MÉDIA TENSÃO AÉREO**

Conclusão das obras do Plano de Obras Enel CE indicadas como CCIEX11N080-33/2018 até CCIEX11N080-60/2018.

Elaborado:	Visto:	Aprovo:
 MARCELA CARVALHO PEIXOTO Engenheiro	 BRUNO BARBOSA SANTANELLI Engenheiro	 PAULO PETRONIO G L DE F VERAS Chefe Departamento