



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM

FICHA PARA TESTE DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO	
1. Nome do equipamento: _____ 2. Marca: _____ 3. Modelo: _____ 4. Ano de fabricação: _____ 5. Capacidade nominal (litros/min): _____ 6. Pressão máxima (bar): _____ 7. Tipo de bomba: _____ 8. Tipo de motor: _____ 9. Potência nominal (kW): _____ 10. Tipo de fluido: _____ 11. Temperatura de operação (°C): _____ 12. Tipo de aplicação: _____ 13. Observações: _____	14. Data do teste: _____ 15. Local do teste: _____ 16. Nome do responsável: _____ 17. Assinatura: _____ 18. Rubrica: _____ 19. Data de validade: _____ 20. Observações: _____

Município/UF: JI-Paraná

Poço nº: 10	Prof. do Poço (m): 55	Nível Estático (m): 3,91
Elevação (m): 163	Diâmetro (Pol.): 6	Nível Dinâmico (m): 18,40
Executor: Ramon O. Lino	Boca do Poço (m): 0,23	Vazão Média (m³/h): 5,5
Data de Início: 02/03/2021	Data de Término: 02/03/21	Tempo Bomb. (h) : 2
Coordenada SIRGAS 2000 : 8799056.90 S; 620723.38 E		Profund. Crivo (m):
Cota Topográfica (m): 163	Método Utilizado no Teste de Bombeamento: Volumétrico	

[illegible]

Gráfico de Rebaixamento x Recuperação x Tempo

