

FICHA DO TESTE DE BOMBEAMENTO

Local : POSTO JB - SERROTA
Município : Pentecoste
Equip. Utilizado: Bomba submerssa **Data:** 21-05-2019 **Início :** 09:00
Duração (min): 360 **Prof.(m):** 70,00
Vazão (m³/h): 3,600 **NE (m):** 5,45 **sw (m):** 17,05
q(m³/h/m): 0,211 **ND (m):** 22,50 **Boca (m):** -
Coordenadas: 462242 E 9573221 N

BOMBEAMENTO						RECUPERAÇÃO		
HORA	t (min)	ND (m)	sw (m)	Q (m³/h)	q (m³/h/m)	t (min)	ND (m)	sw (m)
09:01	1	5,71	0,26	3,600	13,85	1	19,04	13,59
09:02	2	6,00	0,55	3,600	6,55	2	17,00	11,55
09:03	3	6,49	1,04	3,600	3,46	3	16,43	10,98
09:04	4	10,00	4,55	3,600	0,79	4	15,96	10,51
09:05	5	13,82	8,37	3,600	0,43	5	15,50	10,05
09:06	6	16,45	11,00	3,600	0,33	6	15,11	9,66
09:08	8	19,05	13,60	3,600	0,26	8	15,00	9,55
09:10	10	21,00	15,55	3,600	0,23	10	14,86	9,41
09:15	15	21,45	16,00	3,600	0,23	15	14,71	9,26
09:20	20	21,76	16,31	3,600	0,22	20	14,60	9,15
09:30	30	22,00	16,55	3,600	0,22	30	14,55	9,10
09:40	40	22,22	16,77	3,600	0,21			
09:50	50	22,39	16,94	3,600	0,21			
10:00	60	22,45	17,00	3,600	0,21			
10:30	90	22,48	17,03	3,600	0,21			
11:00	120	22,49	17,04	3,600	0,21			
11:30	150	22,49	17,04	3,600	0,21			
12:00	180	22,50	17,05	3,600	0,21			
13:00	210	22,50	17,05	3,600	0,21			
13:30	240	22,50	17,05	3,600	0,21			
14:00	300	22,50	17,05	3,600	0,21			
15:00	360	22,50	17,05	3,600	0,21			